

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)  
ул. Б. Хмельницкого, д. 8/2, Благовещенск, 675000, телефон: (4162) . 23 74 22.  
E-mail: [dvostamur@dvost.gosnadzor.ru](mailto:dvostamur@dvost.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**к акту проверки № А-Р-А72-113-03А-09**

с. Варваровка

(место составления и выдачи предписания)

09 июня 2017 г.

14 час. 00 мин.

(дата составления и выдачи предписания)

**№ П-Р-А72-113-03А-09**

(порядковый номер)

г. Благовещенск

Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка», Миньковой Татьяне Васильевне.

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною): Стрельцовым Владимиром Владимировичем государственным инспектором отдела энергетического надзора по Амурской области;

(фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего проверку)

в процессе, проводимого (проведённого), согласно распоряжения заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора № Р-А72-113 от 23 мая 2017 г.

(наименование, номер и дата документа, явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документу)

надзорного мероприятия деятельности Вашей организации в присутствии: директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка» – Миньковой Татьяны Васильевны; заместителя директора по хозяйственной части – Янковской Ирины Юрьевны.

выявлены следующие нарушения требований федеральных законов, технических регламентов и иных обязательных требований, определенных нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

На основании части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

пункта 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № ФЗ-116, пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 и в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 №783, в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Управления от 09 июня 2017 г. № А-Р-А72-113-03А-09 нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов РФ, предписываю(ем):

№ п/п	Сведения об установленных фактах нарушений, по объектам (с указанием места нахождения)	Содержание мероприятий по устранению выявленных нарушений (по объектам)	Наименование нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, требования которых нарушены	Срок исполнения предписания (срок устранения нарушения) число, месяц, год
1	2	3	4	5
1.	распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство, с группой по электробезопасности не ниже IV (четыре).	распорядительным документом назначить ответственного за электрохозяйство. Назначение произвести после проверки знаний в комиссии управления Ростехнадзора и присвоения группы по электробезопасности IV (четыре)	пункт 1.2.3 и пункт 1.2.7 ПТЭЭП	01.09.17 г
2.	техническое обслуживание и ремонт электроустановок производится по мере выхода их из строя, график планово-предупредительных ремонтов, отсутствует.	предоставить график планово-предупредительных ремонтов	пункт 1.6.3 ПТЭЭП	01.09.17 г
3.	для поддержания исправного состояния, проведения периодических	для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок	пункт 3.5.10 ПТЭЭП	01.09.17 г

	<p>проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним, распоряжением руководителя организации ответственный работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III не назначен, журнал инвентарного учёта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним отсутствует.</p>	<p>переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним, распоряжением руководителя организации назначить ответственного работника из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III, предоставить журнал инвентарного учёта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним</p>		
4.	<p>производственный не электротехнический персонал, выполняющий работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, на I группу по электробезопасности не проинструктирован. Журнал инструктажей установленной формы отсутствует. Утверждённый перечень должностей и профессий, подлежащих аттестации на первую группу по электробезопасности отсутствует</p>	<p>производственный не электротехнический персонал, выполняющий работы при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, проинструктировать на I группу по электробезопасности. Предоставить: журнал инструктажей установленной формы; утверждённый перечень должностей и профессий, подлежащих аттестации на первую группу по электробезопасности отсутствует</p>	<p>пункт 1.4.4 ПТЭЭП</p>	<p>01.09.17 г</p>



5.	отсутствуют знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, которые должны быть нанесены на внешнюю сторону дверей этажных щитов освещения, щитов в спортзале	на внешнюю сторону дверей этажных щитов освещения, щитов в спортзале нанести знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током	пункт 2.2.20 ПТЭЭП	01.09.17 г
6.	на внешней стороне этажных щитов освещения отсутствуют надписи, указывающие их наименование и диспетчерский номер (например: ЩО -I. ЩО- II)	на внешнюю сторону этажных щитов освещения нанести надписи указывающие их наименование и диспетчерский номер (например: ЩО -I. ЩО- II)	пункт 2.2.20 ПТЭЭП	01.09.17 г
7.	в щитах освещения отсутствуют надписи указывающие наименование электроприёмников соответственно через них получающие питание	в щитах освещения нанести надписи указывающие наименование электроприёмников соответственно через них получающие питание	пункт 2.12.5 ПТЭЭП	01.09.17 г
8.	в светильниках отсутствуют защитные плафоны, там, где они должны быть (предусмотренные заводом изготовителем)	укомплектовать светильники защитными плафонами, там, где они предусмотрены заводом изготовителем	пункт 2.12.7 ПТЭЭП	01.09.17 г
9.	в электрощитовых (пищевый блок, главная щитовая основной школы, щитовая начальной школы) отсутствуют огнетушители	электрощитовые (пищевый блок, главная щитовая основной школы, щитовая начальной школы) обеспечить огнетушителями	пункт 1.7.20 ПТЭЭП	01.09.17 г
10.	в санузлах, в процессе эксплуатации изменён способ прокладки электропроводки, со скрытого способа на открытый	в санузлах электропроводку выполнить скрытой	пункт 7.1.40 ПУЭ	01.12.17 г

11.	в санузлах, в моечных пищеблока установлены устройства управления (розетки) водозлектронагревателей	из санузлов, моечных пищеблока убрать устройства управления (розетки) водозлектронагревателей	пункт 7.1.52 ПУЭ	01.09.17 г
12.	в пищеблоке, металлические раковины и ёмкости для мытья посуды не имеют соединения с системой уравнивания потенциалов	в пищеблоке, металлические раковины и ёмкости для мытья посуды соединить с системой уравнивания потенциалов	пункт 1.7.82 ПУЭ	01.09.17 г
13.	в помещениях для пребывания детей находятся розетки расположенные ниже 1,8 м от уровня пола; в помещениях для пребывания детей находятся выключатели сети электрического освещения расположенные ниже 1,8 м от уровня пола	в помещениях для пребывания детей розетки расположить на высоте не ниже 1,8 м от уровня пола; в помещениях для пребывания детей выключатели сети электрического освещения расположить на высоте не ниже 1,8 м от уровня пола	пункт 6.6.30 ПУЭ пункт 6.6.31 ПУЭ	01.12.17 г
14.	в тепловом узле подвального помещения основной школы электрическое рабочее освещение не обеспечивает освещённость в соответствии с установленными требованиями (сеть электроосвещения не функционирует должным образом)	в тепловом узле подвального помещения основной школы восстановить электрическое рабочее освещение и обеспечить освещённость в соответствии с установленными требованиями	пункт 2.12.2 ПТЭЭП	01.09.17 г
15.	в электрощитовой начальной школы выход кабеля электропитания актового зала выполнен через дверной блок, а	в электрощитовой начальной школы выход кабеля электропитания актового зала выполнить через специальный проём в стене	пункт 2.1.58 ПУЭ	01.12.17 г

	не через специальный проём в стене			
16.	в начальной школе, в щитах освещения отсутствуют дверки, предусмотренные заводом изготовителем; автоматические выключатели неисправны и не обеспечивают в полной мере своё функциональное назначение, отходящие линии групповой сети не защищены; в процессе эксплуатации автоматические выключатели одной серии были заменены на автоматические выключатели другой серии, отличающиеся конструктивно и по размерам. В результате токоведущие части автоматических выключателей находящиеся под напряжением, доступны для случайных прикосновений	в начальной школе заменить щиты освещения	пункт 1.1.19 ПУЭ пункт 6.2.9 ПУЭ пункт 1.7.49 ПУЭ	01.12.17 г
17.	в начальной школе, в кабинетах, открытая электропроводка выполнена на высоте менее 2 м от уровня пола	в начальной школе, в кабинетах, электропроводку выполнена на высоте не менее 2 м от уровня пола	пункт 2.1.52 ПУЭ	01.09.17 г
18.	в спортзале, металлоконструкции здания по которым проложена	в спортзале, металлоконструкции здания по которым проложена	нарушен пункт 1.7.82 ПУЭ	01.09.17 г



	электропроводка не имеют соединения с системой уравнивания потенциалов	электропроводка, соединить с системой уравнивания потенциалов		
19.	в спортзале, провода сети электроосвещения не имеют прочного крепления к поверхностям стен	в спортзале, провода сети электроосвещения закрепить путём их повеса на струне, тросе, проложить в лотках и т.д.	пункт 2.1.4 ПУЭ	01.12.17 г
20.	в спортзале, в светильниках отсутствуют защитные плафоны, там, где они должны быть (предусмотренные заводом изготовителем)	в спортзале, светильники укомплектовать защитными плафоны, там, где они должны быть (предусмотренные заводом изготовителем)	пункт 2.12.7 ПТЭЭП	01.09.17 г
21.	в спортзале, в щите освещения отсутствует дверка, предусмотренная заводом изготовителем; в процессе эксплуатации автоматические выключатели одной серии были заменены на автоматические выключатели другой серии, отличающиеся конструктивно и по размерам. В результате токоведущие части автоматических выключателей находящиеся под напряжением, доступны для случайных прикосновений	в спортзале, щите освещения заменить	пункт 1.1.19 ПУЭ пункт 1.7.49 ПУЭ	01.12.17 г


Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов предписания по истечении, установленных сроков

с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, 126, каб. 903.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания, лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью \_\_\_ статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Предписание выдал(и):



(подпись)

государственный инспектор Стрельцов В.В.

(должность, Ф.И.О. представителя  
Ростехнадзора)

«09» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

директор ООО Мискова Т.В.

(должность, Ф.И.О. законного представителя  
объекта надзора)

« 09 » июня 2017 г.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден (а)



(подпись)

директор ООО Мискова Т.В.

(должность, Ф.И.О. законного представителя  
объекта надзора)

« 09 » июня 2017 г.

Сведения об отказе в получении законного предписания руководителя (либо другого законного представителя) \_\_\_\_\_

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица, должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года