

Отчёт
Об исполнении предписания ОНД МЧС № 18/1/1 обязательных требований
пожарной безопасности от 30 мая 2017г.

в здании начальной школы

№ п/п	Вид нарушения требований безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации, или нормативного документа	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметки о выполнении нарушений
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 (далее ППР в РФ)	п.2, раздел 18 ППР в РФ	01.08.2017	Инструкция пересмотрена и выполнена в соответствии с требованиями ППР в РФ раздел 18,п.2
2.	Пэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены не в соответствии с требованиями нормативных документов, указаны устаревшие телефоны для вызова пожарной охраны	п.7 ППР в РФ	01.08.2017	В поэтажных планах (схемах) заменены устаревшие номера телефонов для вызова пожарной охраны 01 на 101
3.	Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре не размещена на видном месте (в помещении дежурного, директора)	п. 12 ППР в РФ	01.08.2017	Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре размещена в технической на видном месте, персонал ознакомлен
4.	В коридоре нет таблички с действующим номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР в РФ	01.08.2017	В коридоре рядом с планом эвакуации размещены таблички с действующим номером телефона 101 для вызова пожарной охраны
5.	Не проводится выборочный ежегодный технический осмотр порошковых огнетушителей во время которого специальными организациями, осуществляется обслуживание огнетушителей, производится выборочное вскрытие огнетушителей (не менее 3% от общего количества одной марки, но не менее 1шт.), проверяются	п.4.3.7, п.4.3.14, раздел 4.4табл.1 Свода Правил СП 9.13130.2009	01.08.2017	На ежегодный технический осмотр порошковых огнетушителей отправлено 3шт. под номерами 23,24,35; в Октябрьское районное отделение «ВДПО», председатель Пивашев А.В.

	основные эксплуатационные параметры огнетушащего порошка			
6.	Отсутствуют углекислотные огнетушители для тушения электрощитовой (класс пожара Е) –по одному на здание	п.70,465 ППР в РФ	01.08.2017	Приобретен и установлен огнетушитель для щитовой начальной школы
7.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего акта	п.24 ППР в РФ	01.08.2017	Заявка на ремонт ограждения пожарной лестницы № 03-1361 от 19.07.2017
8.	Стационарная наружная пожарная лестница (район спортзала) не соответствует нормам	п.24 ППР в РФ	01.08.2017	Заявка на замену наружной лестницы № 03-1362 от 19.07.2017

в здании основной школы

№ п/п	Вид нарушения требований безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации, или нормативного документа	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметки о выполнении нарушений
9.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 (далее ППР в РФ)	п.2, раздел 18 ППР в РФ	01.08.2017	Инструкция пересмотрена и выполнена в соответствии с требованиями ППР в РФ раздел 18,п.2
10.	Позэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены не в соответствии с требованиями нормативных документов, указаны устаревшие телефоны для вызова пожарной охраны	п.7 ППР в РФ	01.08.2017	В поэтажных планах (схемах) заменены устаревшие номера телефонов для вызова пожарной охраны 01 на 101
11.	Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре не размещена на видном месте (в помещении дежурного, директора)	п. 12 ППР в РФ	01.08.2017	Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре размещена в технической, столовой на видном месте, персонал ознакомлен
12.	В коридоре нет таблички с действующим номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР в РФ	01.08.2017	В коридоре рядом с планом эвакуации размещены таблички с действующим номером телефона 101 для вызова пожарной охраны

13.	Не проводится выборочный ежегодный технический осмотр порошковых огнетушителей во время которого специальными организациями, осуществляется обслуживание огнетушителей, производится выборочное вскрытие огнетушителей (не менее 3% от общего количества одной марки, но не менее 1шт.), проверяются основные эксплуатационные параметры огнетушащего порошка	п.4.3.7, п.4.3.14, раздел 4.4табл.1 Свода Правил СП 9.13130.2009	01.08.2017	На ежегодный технический осмотр порошковых огнетушителей отправлено 3шт. под номерами 23,24,35; в Октябрьское районное отделение «ВДПО», председатель Пивашев А.В.
14.	Отсутствуют углекислотные огнетушители для тушения электрощитовой (класс пожара Е) –по одному на здание	п.70,465 ППР в РФ	01.08.2017	Приобретен и установлен огнетушитель для щитовой основной школы
15.	Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии: вышел гарантийный срок эксплуатации сигнализации с момента установки, шлейфы разрушаются, наблюдается частая ложная сработка	П.61 ППР в РФ; ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12 .2017	Заявка на замену автоматической пожарной сигнализации в здании МОУ СОШ № 03-1363 от 19.07.2017

Отчёт подготовила заместитель директора по ХЧ

И.Ю. Янковская

Директор школы



Т.В. Минькова