

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация
муниципального образования
Октябрьский район Амурской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа с. Варваровка»
(МОУ СОШ с. Варваровка)
ул. Молодёжная, 37, с. Варваровка
Октябрьский район,
Амурская область, 676637,
Тел: 21-4-46 varvarovka-school@rambler.ru
ОКПО 52907985, ОГРН 1022801062030
ИНН 2821003478 КПП 282101001

« 31 » июля 2019 г № 190

Начальнику территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Амурской области в городах
Белогорск, Райчихинск, Архаринском, Белогорском,
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах
М.С. Шептунову

Отчёт

МОУ СОШ с.Варваровка

по устранению нарушений указанных в предписании

Роспотребнадзора, 28 сентября 2018г, № 155

№ п/п	По предписанию		Устранено (может быть устранено силами ОО)	Необходимо для устранения		
	выявленное нарушение	срок выполнения		планируемые меры для устранения	планируемая сумма	примечание
1.	Согласно экспертному заключению № 2482 от 10.09.2018г, уровни освещенности в МОУ СОШ с.Варваровка ул.Молодёжная,37: в кабинете № 14 начальные классы-155лк, в кабинете № 16 начальные классы-167лк, в кабинете №23 начальные классы-124лк, в кабинете № 17 трудовое обучение мальчиков-186лк, в МОУ СОШ с.Варваровка по ул.Молодёжная,35: в кабинете №100химии-126 лк; в кабинете №204 математики-157лк-не соответствуют требованиям, уровни освещенности ниже гигиенического норматива(300-500лк) п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.09.2019г	ВЫПОЛНЕНО	Составлена смета № 29 и сделана заявка №211 от 10.12.2018г в РОО на выделение денежных средств Подана заявка в РОО на выделение денежных средств от 10.12.2018г. № 211	145378,01руб.	Работы выполнены подрядной организацией ООО «Пимонов и К» по договору № 29 от 18.04.2019г. Акт о выполнении работ № 29 от 30.04.2019г.
2.	При обследовании специализированной организацией технического состояния		ВЫПОЛНЕНО	1.В средней школе		1. Акт обследования

	<p>вентиляции МОУ СОШ с. Варваровка в августе 2018г не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (объем/час, через вентиляционные отверстия) в основной 3-х этажной школе, не представлены протоколы лабораторных измерений объемов вытяжки воздуха (объем/час) за весь период эксплуатации школы (представлен протокол измерений кратности обмена воздуха «через фрамуги с механическим открыванием» ООО «Формоза- ДВ», при том, что фрамуги окон служат для естественного притока воздуха) п.6.1.СанПиН 2.4.2.2821-10</p>	01.08.2019г		<p>проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (объем /час, через вентиляционные отверстия)- представлен акт и протокол № 732 от 05.11.2018г - в наличии. 2.В наличии имеются акты освидетельствования скрытых работ устройства вентиляционных шахт и вентиляционных каналов от 12.05.98, от 17.03.98</p>		<p>системы вентиляции по зданию средней школы от 07.11.2018г. Протокол обследования № 732 от 05.11.2018г. Акт освидетельствования скрытых работ устройство вентиляционных шахт; Акт освидетельствования скрытых работ устройство вентиляционных каналов. (Приложение №1)</p> <p>Договор № 0519/027 от 08.07.2019г. об оказании услуг по изготовлению ПСД на ремонт системы вентиляции</p>
3.	<p>Двухэтажное здание школы для начальных классов МОУ СОШ с.Варваровка не оборудовано действующей системой вытяжной вентиляции, все учебные кабинеты, подсобные помещения не оборудованы вытяжной вентиляцией, вытяжка отсутствует (что следует из акта обследования системы вентиляции ООО «Формоза-ДВ»)от 07.08.2018г п.7.19 СП 118.13 правил. Общественные здания и сооружения.Актуализированная редакция СНиПЗ1-06-2009», п.6.1СанПиН 2.4.2.2821-«Общие требования по профилактике</p>	01.08.2019г	ВЫПОЛНЕНО	<p>Проведено обследование системы вентиляции (Протокол лабораторных измерений эффективности работы вентиляции № 5833/Б от 13.12.2018г Экспертное заключение от 01.02.2019 № 3820 – не соответствует требованиям</p>	- 80000,00 руб.	<p>Письмо социальным партнерам АО «Амурский уголь» об оказании материальной помощи (Приложение №2)</p>

	инфекционных и паразитарных болезней», п.6.8.СПЗ.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничной пневмонии»			Проведена работа по поиску организации, аккредитованной на предоставление услуг по составлению ПСД, получено коммерческое предложение от ООО «Амурский Центр энергоэффективности» Заключение договора на изготовление ПСД на ремонт системы вентиляции с ООО «Амурский центр энергоэффективности» Сделана заявка в РОО № 30 от 01.02.2019г на выделение денежных средств на составление проектно-сметной документации для установки системы приточно-вытяжной вентиляции в здании начальной школы		
4.	В МОУ СОШ с. Варваровка ученическая мебель для обучающихся начального общего образования – школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости- отсутствует (столы ученические преимущественно старые, не регулируемые; во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьных парт(столов)не составляет 7-15градусов, столы без наклона) п.5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2019г		Сделаны заявки № 63-65 от 02 марта 2019г на приобретение столов ученических 2-х местных регулируемых по высоте и наклону(3-5); сделаны заявки № 60-62 от 02 марта 2019г на приобретение ученических стульев	646180,00руб.	Письмо социальным партнерам АО «Амурский уголь» об оказании материальной помощи (Приложение №2)

				регулируемых(3-5)		
5	<p>Полы в коридоре перед входом в спортивный зал, в двух раздевалках при спортивном зале, покрыты керамической плиткой, имеют механические повреждения ,дефекты: в раздевалках плитка местами выбита, отсутствует; полы в коридоре перед входом в спортивный зал –деревянные, имеют широкие щели, не ровные, половицы выгнутые, шатаются</p> <p>п.4.29.СанПиН2.4.2.2821-10</p>	01.08.2019г	<p>ВЫПОЛНЕНО силами ОО</p>	<p>1.Составлена смета№1 и сделаны заявки № 213 от 10.12.2018г, № 189 от 31.07.2019г. в РОО на выделение денежных средств на ремонт полов в раздевалках спортивного зала</p> <p>2. Составлена смета №2 и сделаны заявки № 212 от 10.12.2018г, № 188 от 31.07.2019г.в РОО на выделение денежных средств на ремонт полов в коридоре спортивного зала</p>	<p>108739,00руб- на ремонт полов в раздевалках спортивного зала.</p> <p>306022,00руб.- на ремонт полов в коридоре спортивного зала.</p>	<p>Дефекты пола в раздевалках устранены силами ОО путем заделки неровностей цементом и покраской эмалью</p>
6	<p>Потолок в кабинете № 304 (русский язык) с признаками сырости, течи, с дефектами штукатурки в виде вздутия отделки, с пятнами, т.е. потолок в кабинете № 304- не гладкий, не допускает проводить его уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств</p> <p>п.4.28.СанПиН 2.4.2.2821-10</p>	01.08.2019г	<p>ВЫПОЛНЕНО силами ОО: сколы и трещины заделаны герметизирующей лентой.</p>	<p>Сделана заявка №190 от 07.11.2018 г в архитектурный отдел Октябрьского района на составление сметы ремонта крыши в здании средней школы от 07.11.2018г № 190</p>		<p>В ответном письме отдела архитектуры по поводу устранения утечек кровли над кабинетом № 304 предложено выполнить герметизацию примыканий и заделку сколы и трещины герметизирующей лентой.</p> <p>Дефекты кровли устранены силами ОО</p>
7	<p>На пищеблоке производственного помещение для разделки птицы и их технологической обработки, для сырых полуфабрикатов с производственными столами, моечными ваннами и</p>		<p>ВЫПОЛНЕНО</p>	<p>Заявка на оплату счета - приобретение производственного стола для разделки</p>	4741,50руб	<p>Помещение для разделки птицы и их технологической</p>

<p>раковиной для мытья рук - не предусмотрено отсутствует производственный стол для разделки птицы, разделка птицы производится в горячем цехе на производственном столе с маркировкой «готовая продукция», то есть , не предусмотрена поточность технологических процессов, не исключена возможность контакта сырья(птицы), сырых полуфабрикатов и готовой продукции. п.4.1.,п.2.5СанПи 2.4.5.2409-08, п.5.2.СП 2.3.6.1079-01</p>	<p>01.08.2019г</p>		<p>птицы от 02.03.2019 № 59</p>		<p>обработки оборудовано производственным столом, моечной ванной и раковиной для мытья рук</p>
---	--------------------	--	---------------------------------	--	--

Отчёт подготовила

Директор МОУ СОШ с.Варваровка



Т.В. Минькова