



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Амурской области  
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)**

**Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,  
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и  
Серышевском районах**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 119**

**об устранении выявленных нарушений**

«27» октября 2021 г.

г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,  
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах: Зенкова Галина Карповна –  
ведущий специалист - эксперт

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании Решения врио руководителя Управления по Амурской области М.С. Шептунова №  
245 от 08.10.2021г проведена плановая выездная проверка

(вид мероприятия по контролю)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней «Средняя  
общеобразовательная школа с.Варваровка» по адресу: Амурская область, Октябрьский район,  
с.Варваровка, ул.Молодежная,37 ОГРН 1022801062030, Межрайонная инспекция ФНС России №  
1 по Амурской области

( сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества)  
и требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

<i>№ n/n</i>	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1.	МОУ СОШ с.Варваровка преимущественно отсутствует отмостка 2-х этажного здания начальной школы, имеются дефекты в полуразрушенной отмостке здания школы, а также в крыльце здания начальной школы: широкие трещины, выбоины, дыры, имеющаяся с дефектами отмостка не плотно примыкает к цоколю здания, или отсутствует; не проводятся дератизационные, дезинсекционные мероприятия (профилактические инженерно-технические мероприятия), направленные на предупреждение	п.88. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

	возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемом объекте	
2	В МОУ СОШ с.Варваровка, оборудованном системами естественной и механической приточно-вытяжной вентиляцией, не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, подтверждающие исправность системы вентиляции; не представлены результаты обследования технического состояния вентиляции здания с контролем ее эффективности (санитарные узлы, пищеблок, медицинский кабинет и пр.), то есть, не проводится контроль с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации (не представлены протоколы лабораторных измерений объемов вытяжки воздуха)	п.1.8., п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.1., п.2.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
3	МОУ СОШ с.Варваровка 14.10.2021г. отмечено наличие и использование посуды (кастрюли, сковороды, сотейник) для приготовления блюд, выполненной не из нержавеющей стали (выполнены из пищевого железа, алюминия), всего 13 шт	п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**В срок до «17» сентября 2022г.** устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства.

Об устранении выявленных нарушений **в срок до 18.09.2022г.** направить в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания, в т.ч. протоколы лабораторных измерений освещенности, и объемов вытяжки воздуха (объем/час) за период 2018-2019гг. Все представленные документы должны быть заверены печатью и подписью МОУ СОШ с.Варваровка

(подтверждающая информация)

**Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Варваровка» (МОУ СОШ с.Варваровка)**

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения предписания:

Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд;

Гражданином или должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в городской или районный суд.

**За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.**

**Предписание выдал:**

Ведущий специалист – эксперт

(должность уполномоченного  
осуществлять Госсанэпиднадзор)

«27» октября 2021г.

(дата)



(подпись)

Г.К.Зенкова

(ФИО)

**Предписание получил (а)**

директор МОУ СОШ с.Варваровка

(должность)

« 27 » октября 2021г.



(подпись)

Милкова Т.В.

(ФИО)

**Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован: \_\_\_\_\_**