



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Амурской области УНД и ПР

(наименование территориального органа МЧС России)

Амурская область г. Благовещенск ул. Пионерская, 47

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Завитинскому и Октябрьскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Октябрьский район с. Екатеринославка ул. Новая, 24 т. 8 9145937382

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ 10/1/1 от 31 мая 2019 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка".

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения от 22 апреля 2019 года № 10 заместителя начальника Главного управления – начальника управления НДПР ГУ полковника внутренней службы Чебыкина С.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ст. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" в период с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 29 мая 2019 года, с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 30 мая 2019 года проведена плановая проверка:

государственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору Диких Екатериной Евгеньевной, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка", расположенного по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодежная, д. 37; ул. Молодежная, д. 35

совместно с: директором МОУ СОШ с. Варваровка Миньковой Татьяной Васильевной и зам.директора по ХЧ, ответственная за ПБ на объекте Янковской Ириной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	С 2018 года не было проведено ни одного повторного инструктажа	п.3 ППР в РФ; п. 22 - 25 Приказа МЧС РФ	01.08.2019.	

		№ 645		
	В здании основной школы:			
2.	На 1 этаже, на вахте на видном месте отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны установленной формы 101, 112	п. 6 ППР в РФ	01.08.2019.	
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям главы XVIII Правил противопожарного режима в РФ в части отсутствия указания на допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте	п. 461,462 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.	01.08.2019.	
4.	Планы эвакуации своевременно не пересматриваются с учетом изменяющихся условий, их данные не соответствуют действительности: количество огнетушителей и места их расположения не совпадают с указанными в Планах	п. 7 ППР в РФ; п. 6.2.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля		
5.	Позтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара размещены не в соответствии с местом размещения, указанным в планах	п. 7 ППР в РФ	01.08.2019.	
6.	Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, наблюдаются регулярные ложные сработки. Гарантийные сроки эксплуатации нарушены (более 15 лет). Сигнализация нуждается в полной замене	п. 61 ППР в РФ; ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2019.	
7.	Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 ППР в РФ	01.08.2019.	
8.	Отсутствуют сведения по проведению не реже 1 раза в полугодие практических тренировок (эвакуации), т.е. сведения по отработке плана эвакуации, соответствующие акты за 2019 год предоставлены не были. Представленные акты тренировки по плану ГО не являются	п. 12 ППР в РФ	01.08.2019.	

	документом, подтверждающим отработку действий по эвакуации людей при пожаре			
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 64 ППР в РФ	01.08.2019.	
10.	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола	п. 480 ППР в РФ; п. 4.2.7 СП 9.13130.2009	01.08.2019.	
11.	На корпусах некоторых огнетушителей обнаружены повреждения лакокрасочных покрытий, сколы. Однако в журнале проверок огнетушителей данные недостатки не указаны. Во время ежеквартальной проверки, кроме прочего, в ходе проведения внешнего осмотра должно контролироваться: отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя, состояние защитных и лакокрасочных покрытий	п. 478 ППР в РФ; п. 4.3.6, 4.3.7 свода Правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного приказом МЧС России 25 марта 2009 года № 179	01.08.2019.	
12.	Не проводится ежегодная проверка углекислотных огнетушителей, в процессе которой проверяют параметры ОТВ, путем взвешивания, и если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей	п. 478 ППР в РФ; п. 4.3.7, таблица 1 СП 9.13130.2009	01.08.2019.	
13.	Запорно-пусковое устройство огнетушителя № 38 не опломбировано одноразовой пломбой	п. 475 ППР в РФ; п. 4.1.27, п. 4.2.6 СП 9.13130.2009	01.08.2019.	
14.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Некоторые знаки эвакуации на 2 этаже отсутствуют (со слов руководителя сняты на время ремонта, хотя в школе проходят экзамены)	п. 43 ППР в РФ	01.08.2019.	
	В здании начальной школы:			

15.	Отсутствует отдельная от общей школы Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями главы XVIII Правил противопожарного режима в РФ	п. 461,462 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.	01.08.2019.	
16.	На 1 этаже, на видном месте отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны установленной формы 101, 112	п. 6 ППР в РФ	01.08.2019.	
17.	Планы эвакуации своевременно не пересматриваются с учетом изменяющихся условий, его данные не соответствуют действительности: количество огнетушителей и места их расположения не совпадают с указанными в Плане	п. 7 ППР в РФ; п. 6.2.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля	01.08.2019.	
18.	Позтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара размещены не в соответствии с местом размещения, указанным в планах	п. 7 ППР в РФ	01.08.2019.	
19.	На объекте отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 ППР в РФ	01.08.2019.	
20.	Отсутствуют сведения по проведению не реже 1 раза в полугодие практических тренировок (эвакуации), т.е. сведения по отработке плана эвакуации, соответствующие акты за 2019 год предоставлены не были. Представленные акты тренировки по плану ГО не являются документом, подтверждающим отработку действий по эвакуации людей при пожаре.	п. 12 ППР в РФ	01.08.2019.	
21.	✓ Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) стропильной системы и обрешетки кровли здания основной школы	п. 10.1 Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" МДС 21-1.98		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы Е.Е. Диких

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

31 мая 2019 года

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

31 мая 2019 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

