



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Амурской области  
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)  
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,  
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и  
Серышевском районах**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 155**

**об устранении выявленных нарушений**

«28» сентября 2018 г.

г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,  
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах: Зенкова Галина Карповна –  
ведущий специалист - эксперт

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Амурской области А.А.Перепелица от 29.08.2018г № 594 проведена плановая проверка

(вид мероприятия по контролю)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней «Средняя  
общеобразовательная школа с.Варваровка» по адресу: Амурская область, Октябрьский район,  
с.Варваровка, ул.Молодежная,37 ОГРН 1022801062030, Межрайонная инспекция ФНС России №  
1 по Амурской области

( сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества)  
и требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

<i>№ n/n</i>	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1.	Согласно экспертному заключению №2482 от 13.09.2018г., уровни освещенности в МОУ СОШ с.Варваровка по ул.Молодежная, 37: в кабинете № 14 начальные классы – 155 лк; в кабинете № 16 начальные классы – 167 лк; в кабинете № 23 начальные классы – 124 лк; в кабинете № 17 трудовое обучение мальчиков – 186 лк; в МОУ СОШ с.Варваровка по ул.Молодежная, 35: в кабинете № 100 химии – 126 лк; в кабинете № 204 математики – 157 лк - не соответствуют требованиям, уровни освещенности ниже гигиенического норматива (300-500лк)	п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2	<p>При обследовании специализированной организацией технического состояния вентиляции МОУ СОШ с.Варваровка в августе 2018г не проведены инструментальные измерения <u>объемов вытяжки воздуха (объем/час, через вентиляционные отверстия)</u> в основной 3-х этажной школе, не представлены протоколы лабораторных измерений объемов вытяжки воздуха (объем/час) за весь период эксплуатации школы (представлен протокол измерений кратности обмена воздуха «через фрамуги с механическим открыванием» ООО «Формоза-ДВ», при том, что фрамуги окон служат для естественного притока воздуха)</p>	п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10
3	<p>Двухэтажное здание школы для начальных классов МОУ СОШ с.Варваровка не оборудовано действующей системой вытяжной вентиляции, все учебные кабинеты, подсобные помещения не оборудованы вытяжной вентиляцией, <u>вытяжка отсутствует</u> (что следует из акта обследования системы вентиляции ООО «Формоза-ДВ» от 07.08.2018г</p>	п.7.19 СП 118.13330.2012*«Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.6.8. СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничной пневмонии»
4	<p>В МОУ СОШ с.Варваровка ученическая мебель для обучающихся начального общего образования - школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости - отсутствует (столы ученические преимущественно старые, не регулируемые; во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьных парт (столов) не составляет 7 - 15°, столы без наклона</p>	п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
5	<p>Полы в коридоре перед входом в спортивный зал, в двух раздевалках при спортивном зале, покрытые керамической плиткой, имеют механические повреждения, дефекты: в раздевалках плитка местами выбита, отсутствует; полы в коридоре перед входом в спортивный зал - деревянные, имеют широкие щели, не ровные, половицы выгнутые, шатаются</p>	п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10
6	<p>Потолок в кабинете № 304 (русский язык) с признаками сырости, течи, с дефектами штукатурки в виде вздутия отделки, с пятнами, т.е. потолок в кабинете № 304 - не гладкий, не допускает проводить его уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств</p>	п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10
7	<p>На пищеблоке производственное помещение для разделки птицы и их технологической</p>	п.4.1, п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.2 СП 2.3.6.1079-01

<p>обработки, для сырых полуфабрикатов с производственными столами, моечными ваннами и раковиной для мытья рук - не предусмотрено (отсутствует), не предусмотрен (отсутствует) производственный стол для разделки птицы, разделка птицы производится в горячем цехе на производственном столе с маркировкой «готовая продукция», то есть, не предусмотрена поточность технологических процессов, не исключена возможность контакта сырья (птицы), сырых полуфабрикатов и готовой продукции</p>	
--	--

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**В срок до «01» августа 2019г.** устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства.

Об устранении выявленных нарушений **в срок до 02.08.2019г.** направить в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания, в т.ч. протоколы лабораторных измерений освещенности, и объемов вытяжки воздуха (объем/час) за период 2018-2019гг. Все представленные документы должны быть заверены печатью и подписью МОУ СОШ с.Варваровка

(подтверждающая информация)

**Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Варваровка» (МОУ СОШ с.Варваровка)**

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения предписания:

Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд;

Гражданином или должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в городской или районный суд.

**За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.**

Предписание выдал:

Ведущий специалист – эксперт

(должность уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор)

«28» сентября 2018г.

(дата)

  
(подпись)

Г.К.Зенкова  
(ФИО)

Предписание получил (а)

директор МОУ СОШ с.Варваровка

(должность)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

  
(подпись)

  
(ФИО)

Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован: \_\_\_\_\_