



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Амурской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Амурская область г. Благовещенск ул. Пионерская 47 т. 8 (4162) 52-22-11**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности по Октябрьскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Октябрьский район с. Екатеринославка ул. Новая 24 т. 8 (41652) 23-3-53**

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**№ 54/1/1**

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка" Миньковой Татьяне Васильевне,

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району майора внутренней службы Щербакова А.Н. от 31 июля 2015 года № 54, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 05 августа 2015 года, проведена проверка:

главным государственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору майором внутренней службы Щербаковым Андреем Николаевичем, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Варваровка", расположенного по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодежная, 37

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Директором МОУ СОШ с. Варваровка Миньковой Татьяной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В остеклении дверей, ведущих на лестничные клетки (на пути эвакуации) армированное	п. 36 пп. «е» ППП в РФ	до 01.09.2015 года	

	стекло заменено на обычное			
2.	Шкафы пожарных кранов в здании начальной школы (возле спортзала) выполнены из горючих материалов.	п. 57 ППР в РФ; п. 2.4.3 ППБ-101-89	до 01.09.2015 года	
3.	Не проведена огнезащитная обработка всех сгораемых декорации, сценического оформления в актовом зале	п. 5.16 ППБ-101-89	до 01.09.2015 года	
4.	В подсобном помещении возле спортзала, в спортзале, коридоре возле второй лестницы, музее, кухне отсутствуют колпаки (плафоны), предусмотренные конструкцией светильника	п. 42 «в» ППР в РФ; п. 2.3.5 ППБ-101-89	до 01.09.2015 года	
5.	В помещении школы используются огнетушители с истекшим сроком эксплуатации и не прошедших технического обслуживания более пяти лет, в связи с чем помещение школы не обеспечено нормативным количеством первичных средств пожаротушения	п. 70, приложение 1,2 ППР в РФ; п. 2.1.25 ППБ-101-89	до 01.09.2015 года	
6.	Самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров зафиксированы в открытом положении	пп. «г» п. 36 ППР в РФ	до 01.09.2015 года	
7.	Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров в зданиях средней и начальной школ находятся в не исправном состоянии.	ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 62, п. 36 ППР в РФ; п. 2.1.11 ППБ-101-89	до 01.09.2015 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.



В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Октябрьского района по  
пожарному надзору майор внутренней службы Щербаков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

05 августа 2015 года



(подпись)  
М.И.П.\*

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ СОШ с. Варваровка Минькова Татьяна Васильевна

(должность, Ф.И.О.)

05 августа 2015 года

(подпись))

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору